

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» марта 2024 г., 18240061000209995444

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского, Алнашского,
Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Удмуртская, г Можга, ул Можгинская, Дом 120 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 120,
тел. 83413932113, e-mail: mojgpn@18.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 25 » марта 2024 г. № 2403/002-18/68/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ" ГОРОДА МОЖГИ, адрес юридического лица: 427791, УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, МОЖГА, ПЕР. ПАРКОВЫЙ, Д.19 ИНН 1830011804

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), а также индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Установленная на объекте система передачи извещения о пожаре не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности и нормативным документам по пожарной безопасности, определенным Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ 69), в том числе требованиям: - пунктов 2, 4, 6, 93 Технического регламента и пункта 32 Приложения Технического регламента Евразийского экономического союза « О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения » (ТР ЕАЭС 043/2017), в части отсутствия сертификата на технические средства сопряженные в единой системе передачи извещения о пожаре; - пунктов 3.6, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 347012-2020 «Системы передачи извещения о пожаре», в части обеспечения передачи всех требуемых сигналов системы пожарной сигнализации от прибора объектового оконечного на прибор пультный оконечный, в том числе «Пожар», «Неисправность»; - пунктов 7, 8, 10, 11, 12, 21 приказ МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «"Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре", в части отсутствия проектной документации на систему передачи извещений о пожаре сопряженную с системой пожарной сигнализации, отсутствия контроля целостности (работоспособности) линии связи между прибором объектовым оконечным и прибором приемно-контрольным пожарным, отсутствия сопряжения системы передачи извещений о пожаре с прибором пультным оконечным системы «112», установленным в месте, определенном органом исполнительной власти Удмуртской Республики; - пункта 5, 8 порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 13.10.2022 № 552 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в Удмуртской Республике» (статья 18 ФЗ 69), в части отсутствия необходимых лицензий на техническое обслуживание смонтированных на объекте защиты средств обеспечения пожарной безопасности, в том числе на систему пожарной сигнализации, систему оповещения и эвакуации при пожаре и систему передачи извещений о пожаре, отсутствия возможности передавать сигнал системы пожарной сигнализации объекта на специализированное программное обеспечение системы «112» установленное в месте, определенном органом исполнительной власти Удмуртской Республики; - приказа Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (органа исполнительной власти Удмуртской Республики) от 17.11.2023 №200 «О подключении объектов защиты к подсистеме мониторинга системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Удмуртской Республики», в части отсутствия подключения объекта контроля к системе «112».

(приводятся описания, включая адрес (место) (при наличии), действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 7.1., глава 19, статья 83

Обязательное требование

Вх 25.03.24г.

Требования к проектированию систем передачи извещений о пожаре устанавливаются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

2. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 7, глава 19, статья 83

Обязательное требование

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Не допускать нарушения требований пожарной безопасности. Разъясняю (предупреждаю), что за указанные нарушения предусмотрена административная ответственность.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (Главный государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору) Миндеев Ринат Гафиятович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C5F8F05DC38D010FF0E02CE498A3AC7
Владелец: Миндеев Ринат Гафиятович
Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025

подпись

Миндеев Ринат Гафиятович - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (Главный государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору) телефон: +73413932113, E-mail: mojgpn@18.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале